

# 箱根町環境センター 維持管理の状況に関する情報

平成29年度

## 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量（種類はすべて可燃性一般廃棄物）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	1号炉	609.45	669.11	689.59	650.73	889.05	732.65	756.03					
	2号炉	602.38	668.46	711.11	468.25	846.98	494.96	840.22					
	計	1,211.83	1,337.57	1,400.70	1,118.98	1,736.03	1,227.61	1,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度（すべて日平均値の月平均値）

対象炉	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度(°C)	焼却炉出口	866	851	856	865	858	827	815						800(以上)
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	187	188	187	187	187	192	198						200
	一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	21	19	14	21	24	19	23						100
2号炉	燃焼室温度(°C)	焼却炉出口	827	836	822	818	828	829	826						800(以上)
	集じん器入口ガス温度(°C)	集じん器入口	186	186	185	186	186	188	188						200
	一酸化炭素濃度(ppm)	集じん器出口	20	17	21	20	23	27	20						100

## 3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定（排ガス採取位置はすべて煙突中間）

対象炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値
対象炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉						-
試料採取日	4月14日	5月17日	6月14日	7月26日	8月23日	9月13日	10月18日						-
結果が得られた日	5月2日	5月31日	6月28日	8月18日	9月7日	9月28日	11月8日						-
ばいじん濃度(g/m <sup>3</sup> )	0.01未満	—	—	0.006	0.003	0.007	0.005						0.08(法令)
硫酸化物濃度(ppm)	1未満	1未満	0.5未満	0.55	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1.4(条例)
窒素酸化物濃度(ppm)	64	152	59	31	32	67	37						250(法令)
塩化水素濃度(mg/m <sup>3</sup> )	13	9	11	14	6.9	8	5.2						700(条例)

## 4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	排ガス採取位置	排ガス採取年月日	結果の得られた日	測定結果	排出基準
1号炉	1号炉煙突中間	2017.8.30	2017.10.3	0.58	1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
2号炉	2号炉煙突中間	2017.9.6	2017.10.3	0.19	

## 5 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

対象炉	除去場所	作業日
1号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/3.6.10.13.14.20.24.27.5/12.11.15.18.22.29.6/2.5.8.12.16.19.22.26.29.7/3.6.10.20.27.31.8/3.7.10.14.17.21.23.28.31.9/4.6.11.14.19.22.27.10/4.10.12.16.20.26.30
	排ガス処理設備 ろ布	4/3.6.10.13.14.20.24.27.5/1.11.15.18.19.22.29.6/5.8.12.19.26.7/3.4.5.6.20.31.8/1.3.7.10.14.17.21.22.24.28.9/11.14.15.27。10/4.10.12.16.17.19.23.26.30
	排ガス処理設備 炉頂部	4/7.7/18.8/25
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	4/18.8/28
2号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/3.6.10.13.14.20.24.27.5/1.11.15.18.22.29.6/2.5.8.12.16.19.22.26.29.7/3.6.10.27.31.8/3.7.10.14.19.21.23.28.9/4.6.11.14.27.10/4.10.12.16.20.26.30
	排ガス処理設備 ろ布	4/3.6.10.13.17.20.24.27.28.5/1.11.15.18.22.29.6/5.8.12.19.26.7/3.4.5.6.19.27.31.8/1.3.7.10.14.17.21.22.24.28.9/5.11.14.15.27.10/4.10.12.16.17.20.23.26.30
	排ガス処理設備 炉頂部	4/7.7/18.8/25
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	4/18.8/28